

上山口小学校の給食排水の水質検査結果（2回目）について

採 水 日：令和4年10月25日（火）

結果報告日：令和4年11月 2日（水）

項目	検査結果	基準値
生物化学的酸素要求量（BOD）	3.5 mg/L	130 mg/L
化学的酸素要求量（COD）	5.8 mg/L	130 mg/L
浮遊物質（SS）	1 mg/L 未満	160 mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	1 mg/L	5 mg/L
水素イオン濃度（pH）	7.6	5.8 以上 8.6 以下
大腸菌群数	検出なし	3000 個/c m ³

※7月の水質検査の結果を受け、8月23日、グリーストラップを増設しました。

<参考（1回目）>

採 水 日：令和4年7月 4日（月）

結果報告日：令和4年7月19日（火）

項目	検査結果	基準値
生物化学的酸素要求量（BOD）	50 mg/L	130 mg/L
化学的酸素要求量（COD）	27 mg/L	130 mg/L
浮遊物質（SS）	28 mg/L	160 mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	6 mg/L	5 mg/L
水素イオン濃度（pH）	7.1	5.8 以上 8.6 以下
大腸菌群数	検出なし	3000 個/c m ³